



Nr 1945 / 12.01.2024

## SCRISOARE DE INTENȚIE

Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114, intenționează să achiziționeze, prin **achiziție directă**, în conformitate cu prevederile legale în vigoare „ **Servicii de verificare hidranți interiori și exteriori ,verificare coloane uscate și verificare stații de pompare”**

**. Cod CPV 50413200-5**

Cerințele minimale pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică — economică sunt prezentate în Caietul de sarcini nr 778/06.01.2024 și Fișa de date postate pe situl hosptm la rubrica Anunțuri de Achiziții Publice

Vă rugăm să aveți amabilitatea a ne transmite oferta dumneavoastră care trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

1. Datele de identificare ale societății (adresă, număr de înmatriculare, CUI, Cont trezorerie), precum și datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relațiile cu Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara.

2. Certificate de atestare fiscală din care să rezulte plata obligațiilor fiscale la bugetul general consolidat (administratia financiara+primarie)

3. Copie după certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului din care să rezulte obiectul de activitate

4. Disponibilitatea societății dumneavoastră de a presta serviciile solicitate.

5. Prețul unitar al serviciilor, exprimat în lei,

6. Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile.

7. Valoarea estimată a serviciilor este în suma de 12,605,04 lei/An exclusiv TVA

Criteriul de ajudecare: „ cel mai scăzut preț”

**Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail florin.ambru@hosptm.ro., pana cel tarziu in data de 18 .01.2024. ora 10<sup>00</sup>**

8. Facem precizarea că prezenta adresă reprezintă o scrisoare de intenție, autoritatea contractantă neavând obligativitatea acceptării, în totalitate sau în parte, a ofertei dumneavoastră. Persoana de contact este Florin Ambru, e-mail [florin.ambru@hosptm.ro](mailto:florin.ambru@hosptm.ro).

Manager  
Prof. Univ. I



Șef Birou Achiziții Publice,  
Ing Petre Ion

Întocmit Referent Aprovizionare,  
Ec Florin Ambru

Șef Birou  
Vasile M.



Nr 1945 / 12.01.2024

### Fișă de Date a Achiziției

Intocmit conform Legii 98/2016 privind achizițiile publice și HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

- I. Autoritatea contractantă; Spital Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, Bv. Liviu Rebreanu, nr.156, Cod fiscal 4663448, Tel. 0356/433.127 Fax. 0356/433.114
- II. Surse de finanțare : - Sursa proprii, cheltuieli materiale Achiziție directă de pe piața liberă
- III. Scopul ofertei prospectare piață de servicii conform caiet de sarcini
- IV. Denumire serviciilor: " Servicii de verificare hidranți interiori și exteriori ,verificare coloane uscate și verificare stații de pompare"
- V. cod CPV 50413200-5 Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor
- VI. Documente care dovedesc eligibilitatea .

a) Certificate de atestare fiscală din care să rezulte plata obligațiilor fiscale la bugetul general consolidat(administrația financiară+primarie)

b) Copie CUI emis de ORC din care să rezulte că obiectul de activitate al societății este conform caietului de sarcini

c). Certificat Constatator emis de ORC

### VII. Termen de valabilitate a ofertei : Minim 90 de zile

- Oferta trebuie să cuprindă
- Documentele privind eligibilitatea
- Propunere tehnică conform Caiet de Sarcini nr 778/06.01.2024
- Formular propunere financiară. Propunerea financiară (va fi exprimată în lei, fără TVA, cu două zecimale) va conține:
  - Servicii verificare hidranți exteriori =24 Buc
  - Servicii verificare hidranți interiori = 400 buc
  - Servicii verificare coloane uscate = 4 buc
  - Servicii verificare stații de pompare = 6 buc
- Program de asigurare a calității.

### VII. 1. Depunerea ofertei pînă în data de:18 .01.2024, ora 10<sup>00</sup>



## 2. Prezentarea ofertei :

Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail [florin.amburu@hosptm.ro](mailto:florin.amburu@hosptm.ro), cu denumirea „**Servicii de verificare hidranți interiori și exteriori ,verificare coloane uscate și verificare stații de pompare**”.

## VIII. Criteriul aplicat pentru evaluarea ofertelor:

- cel mai scăzut preț”

### Cerință Obligatorie.

Ofertele care nu prezintă " Programul de asigurare a calității", ofertele nu vor fi luate in considerare

IX .Ofertele vor fi depuse pe adresa de e-mail [florin.amburu@hosptm.ro](mailto:florin.amburu@hosptm.ro)., pana cel tarziu in data de . 18 .01.2024. ora 10<sup>00</sup>**Ofertele depuse după această dată nu se mai iau in considerare.**

**Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt obligatorii. Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.**



Nr. 778 / ..... - 6 IAN. 2024

**APROB**

Prof. U. [Redacted] Desc Dorel

## CAIET DE SARCINI

pentru

„Servicii de verificare hidrați interiori și exteriori, verificare coloane uscate și  
 verificare stații de pompare”

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie cerințele pe baza cărora se elaborează de către fiecare contractant propunerea tehnică. Prin acest Caiet de sarcini sunt stabilite cerințele pentru achiziția serviciilor de verificare hidrați interiori (200 buc.) și exteriori (12 buc), verificare coloane uscate (2 buc) și verificare stații de pompare (3 buc).

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minime.

Orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor din Caietul de sarcini.

### 1. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Ofertantul va asigura prestarea serviciilor de verificare hidrați interiori (200 buc.) și exteriori (12 buc), verificare coloane uscate (2 buc) și verificare stații de pompare (3 buc) la toate clădirile Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara.

Verificarea se va face de două ori pe an, prima fiind în luna Februarie iar a doua în luna August.

### 2. CLAUZE OBLIGATORII

În conformitate cu:

prevederile art. 53 alin (1) din Legea 307/2006 (act./rep.) privind apărarea împotriva incendiilor „Proiectarea, executarea, verificarea, întreținerea și repararea sistemelor și instalațiilor de apărare împotriva incendiilor, efectuarea lucrărilor de termoprotecție și ignifugare, de verificare, întreținere și reparare a autospecialelor și a altor mijloace tehnice destinate apărării împotriva incendiilor se efectuează de către persoane fizice și juridice atestate”;

și prevederile art. 139, art. 140 din OMAI 163/2007 privind apărarea împotriva incendiilor conform cărora „Controlul stării de funcționare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor se execută conform prevederilor cuprinse în reglementările tehnice, normele specifice de apărare împotriva incendiilor, precum și în instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanți și/sau de producători/furnizori” respectiv „Periodicitatea lucrărilor de verificare se stabilește conform normelor specifice de apărare împotriva incendiilor,

reglementărilor tehnice de exploatare și precizărilor producătorilor/furnizorilor acestor mijloace tehnice”.

Verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare coloanelor uscate și verificarea stațiilor de pompare se va face cu respectarea prevederilor Ordinului pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a — Instalații de stingere”, indicativ P118/2-2013.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și care are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalației la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu la parametri proiectați.

Verificarea hidranților interiori și exteriori, verificare coloanelor uscate și verificarea stațiilor de pompare se va face SEMESTRIAL și are ca scop verificarea integrității cutiilor HI, dotării cu furtunuri și țevi de refulare, funcționalității robinetilor.

#### **A. Aspecte tehnice de urmărit / verificat la revizia hidranților interiori și exteriori, coloane uscate, stații de pompare:**

- se va avea în vedere controlul etanșeității instalației de alimentare cu apă (conducte, îmbinări, armături);

- se va verifica starea furtunurilor din punct de vedere calitativ, astfel încât să poată fi utilizate la presiunile și debitele de utilizare (furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, crăpături);

- se va verifica existența și etanșarea capacelor la H.E. și la coloanele uscate;

- se va verifica accesul la hidranți;

- se vor efectua probe de funcționare a pompelor din stațiile de pompare și a coloanelor uscate și a instalației (presiune, debit de apă);

- se va verifica rezerva de apă;

- se va verifica starea sistemului de derulare (sistemul de derulare trebuie să funcționeze ușor);

- se va verifica modul de manevrare al robinetilor, urmărindu-se ca deschiderea/închiderea să se realizeze cu un efort minim și complet.

- se va întocmi registrul de evidență al hidranților;

La revizie se vor aplica etichete autoadezive conținând numele prestatorului, data efectuării reviziei și data scadenței.

#### **B. Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:**

- procese verbale de efectuare a încercărilor;

- proces verbal de recepție calitativă a lucrărilor.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, reparațiile necesare a fi efectuate, necesitate înlocuirii unor elemente componente ale instalației ce nu mai prezintă siguranță în exploatare sau sunt uzate și nu mai prezintă garanție.

Prestatorul va întocmi un deviz cu necesarul de piese ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului.

### **C. Condiții de garanție:**

Termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor, iar piesele, subansamblele care se vor înlocui (dacă va fi cazul), precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

### **D. Documente necesare pentru participare:**

- Certificat constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului, din care să rezulte obiectul de activitate;

- Societatea să dețină autorizațiile emise de IGSU necesare efectuării lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

### **E. Elaborarea ofertei:**

Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

### **Prestatorul se obliga la următoarele:**

- Să efectueze serviciile de verificare a H.I., H.E., Coloane uscate și Stații de pompare în următoarele locații:
- 2.1 B-dul. Liviu Rebreanu nr.156:
    - Clădirea principală;
    - ~~Clinica Casa Austria;~~
    - Clinica de Ortopedie;
    - Clădirea Oncogen.
  - 2.2 B-dul Victor Babeș nr. 12 - (Clinica Bega):
    - Secția OG1+OG2;
    - Secția Nefrologie;
    - Secția Pediatrie;
    - Secția ORL;
  - 2.3 Str Elvila Celebi nr. 5- Policlinica Pediatrie.

### **3 PRESTATORUL ESTE OBLIGAT (ptr intervenții și reparații)**

- Prestatorul este obligat să asigure atât garanția lucrărilor efectuate, cât și a pieselor și materialelor folosite, dacă nu au fost achiziționate de beneficiar;

- Termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor, iar piesele, subansamblele care se vor înlocui (dacă va fi cazul), precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

- Prestatorul se obliga să presteze serviciile în concordanță cu legislația aplicată în domeniului de activitate;

- Prestatorul este deplin responsabil pentru execuția serviciilor.

#### **Alte aspecte:**

Pe toată durata derulării contractului personalul prestatorului ce desfășoară activități în cadrul Palatului de Justiție Suceava va respecta normele de securitate și sănătate în munca și situații de urgență.

Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Alte precizări:

Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorității contractante.


Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, autoritatea contractantă fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

#### **4 MĂSURI PRIVIND PROTECȚIA MUNCII**

Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la protecția muncii pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, asupra vieții, integrității corporale și sănătatea salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă. Prestatorul va respecta toate prevederile legale și normele tehnice de utilizare a aparatelor folosite în activitatea sa.

#### **5. CLAUZE SPECIALE**

1. Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități.
2. Prestatorul are obligația de a asigura cerințele legale în materie de securitate și sănătate în muncă și trebuie să ia măsuri pentru:
  - Asigurarea securității și protecția securității lucrătorilor;
  - Prevenirea riscurilor profesionale;
  - Informarea și instruirea lucrătorilor;
  - Asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă.
3. Prestatorul are obligația de a asigura și instrui personalul propriu asupra cerințelor legale în caz de urgență. Prestatorul are obligația să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea lucrătorilor.

Întocmit,  
Cadru tehnic P   
Col. (r) ing. Băncescu Paul