



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



**Aprobat
Manager**
Prof.Univ.Dr.Sandesc Dorel

CAIET DE SARCINI

Prestari de servicii de mentenanta preventiva la instalatiile electrice de medie tensiune ale Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Pius Brinzeu" Timisoara

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "Pius Brinzeu"
TIMIȘOARA

OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Lucrari de reparatii si mentenanta la instalatiile de medie tensiune proprietatea SCJUPB Timisoara

CERINTE TEHNICE MINIME

A. Date Generale

Denumirea lucrearii:

Servicii de mentenanta la instalatiile electrice in SCJUPBT

1. verificarea echipamentelor si instalatiilor electrice
2. verificarea componente instalatii electrice
3. verificare in caz de defect

SCJUPBT are in gestiune un post de transformare 20/0,4kV alimentat de catre ENEL din statiile de transformare 110/20kV. Pentru aceasta se vor asigura urmatoarele servicii:

- verificari si incercari instalatii electrice post PT51881
- servicii de mentenanta preventiva si coercitiva, conform normativului in vigoare pentru:
 - doua transformatoare de putere 20/04kV – 1600kVA
 - trei celule de linie cu separator de sarcina 24kV,400A,16kA
 - doua celule de masura cu grup de masura 24kV,400A,16kA
 - doua cellule de transformator cu separator 24kV,400A, 16kA

- coloana transformator medie tensiune

Durata contractului: 12 luni

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Se vor respecta:

Legea nr 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca

Hotararea nr 1425-2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor **Legii securitatii si sanatatii in munca nr.39/2006**

Hotararea nr 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile

Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, aprobat cu ordinal MLPAT nr.9/N/1993

OUG nr 195/2005 privind protectia mediului

Legea nr 397/2006 privind apararea impotriva incendiilor

Ordinal nr 163/2007 privind aprobarea normelor generale de aparare impotriva incendiilor

HGR nr 51/1992 privind unele masuri pentru imbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor

GARANTII

Executantul va asigura o garantie de 24 de luni pentru calitatea lucrarii.

Deficientele aparute in perioada de garantie vor fi remediate de executants pe cheltuiala acestuia.

CONDITII DE PARTICIPARE

Prestatorul va prezenta atestatul, in termen de valabilitate, emis de ANRE in domeniul energiei: tipA – pentru inspectii si incercari echipamente electrice.

Sef Serviciu Tehnic
Dr.Ing.Laurentiu Stavrat

